

産業廃棄物焼却炉 運転月報 2021年 1月度

東洋紡株式会社 岩国事業所

	焼却炉運転管理状況			廃棄物受入・処理状況											
	炉内温度 °C	BF入口 ガス温度 °C	CO 分析値 ppm	廃棄物 (kg)						煤塵 (kg)		燃えがら (kg)		備考	
				廃プラスチック 繰越 92826		廃液 繰越 9900		繊維屑 繰越 0		発生量	持出量	発生量	持出量		
管理値	800以上	200以下	100以下	受入量	処理量	受入量	処理量	受入量	処理量					発生量	持出量
合計	—	—	—	103420.0	122890.0	97000.0	95300.0	0.0	0.0	635.0	0.0	475.0	0.0		
最大	1135.1	169.9	19.3	5790.0	4980.0	5000.0	4500.0	0.0	0.0		測定日	報告日	測定値		
最小	954.2	156.9	1.8	480.0	1590.0	2000.0	1800.0	0.0	0.0	排ガス測定	'00/1/0	'00/1/0	窒素酸化物濃度 : ppm		
平均	1059.1	166.3	9.8	3336.1	3964.2	3129.0	3074.2	0.0	0.0		'00/1/0	'00/1/0	硫黄酸化物濃度 : ppm		
残量	—	—	—	73356.0	—	11600.0	—	0.0	—		'00/1/0	'00/1/0	ばいじん : g/m ³		
											'00/1/0	'00/1/0	水銀 : μg/m ³		
											'00/1/0	'00/1/0	塩化水素 : mg/m ³		
											'00/1/0	'00/1/0	ダイオキシン濃度 : ng-TEG/m ³		
											熱灼減量	'00/1/0	'00/1/0	%	

産業廃棄物焼却炉 運転月報 2020年8月度

東洋紡株式会社 岩国事業所

	焼却炉運転管理状況			廃棄物受入・処理状況										
	炉内温度 ℃	BF入口 ガス温度 ℃	CO 分析値 ppm	廃棄物 (kg)						煤塵 (kg)		燃えがら (kg)		備考
				廃プラスチック 繰越 14809		廃液 繰越 5125		繊維屑 繰越 0		発生量	持出量	発生量	持出量	
管理値	800以上	200以下	100以下	受入量	処理量	受入量	処理量	受入量	処理量					発生量
合計	——	——	——	116740.0	119330.0	71700.0	65125.0	0.0	0.0	900.0	0.0	530.0	0.0	
最大	1002.6	170.0	24.4	8100.0	6080.0	3300.0	3400.0	0.0	0.0		測定日	報告日	測定値	
最小	925.0	162.5	3.1	0.0	1490.0	0.0	1025.0	0.0	0.0	排ガス測定	'00/1/0	'00/1/0	窒素酸化物濃度 : ppm	
平均	967.6	165.1	10.5	3765.8	3849.4	2312.9	2100.8				'20/7/29	'20/8/11	硫黄酸化物濃度 : ppm	
残量	——	——	——	12219.0	——	11700.0	——	0.0	——		'00/1/0	'00/1/0	ばいじん : g/m ³	
											水銀 : μg/m ³			
										熱灼減量	'00/1/0	'00/1/0	塩化水素 : 11 mg/m ³	
												ダイオキシン濃度 : ng-TEG/m ³		
												%		

産業廃棄物焼却炉 運転月報 2020年7月度

東洋紡株式会社 岩国事業所

	焼却炉運転管理状況			廃棄物受入・処理状況										
	炉内温度 °C	BF入口 ガス温度 °C	CO 分析値 ppm	廃プラスチック		廃液		繊維屑		煤塵(kg)		燃えがら(kg)		備考
				繰越 34979		繰越 5825		繰越 0		発生量	持出量	発生量	持出量	
管理値	800以上	200以下	100以下	受入量	処理量	受入量	処理量	受入量	処理量					
合計	-	-	-	132570.0	152740.0	66000.0	66700.0	0.0	0.0	517.0	0.0	410.0	0.0	
最大	988.1	167.2	41.2	8630.0	6280.0	3000.0	2700.0	0.0	0.0		測定日	報告日	測定値	
最小	921.1	156.1	1.9	0.0	3370.0	2000.0	1800.0	0.0	0.0	排ガス測定	'00/1/0	'00/1/0	窒素酸化物濃度 : ppm	
平均	955.8	162.8	10.5	4276.5	4927.1	2129.0	2151.6	0.0	0.0				硫黄酸化物濃度 : ppm	
残量	-	-	-	14809.0	-	5125.0	-	0.0	-				ばいじん : g/m ³	
													水銀 : μg/m ³	
											'00/1/0	'00/1/0	塩化水素 : mg/m ³	
											'00/1/0	'00/1/0	ダ イオキシ濃度 : ng-TEG/m ³	
										熱灼減量	'00/1/0	'00/1/0	%	

